

# Протокол

## испытаний клапанов пожарных кранов на исправность

НСО, г. Карасук

«11» апреля 2017 год

Наименование эксплуатирующей организации

МБДОУ Д/с № 9 «Радуга»

Наименование обслуживающей организации

МУП «КомАВТО» Карасукского р-на

Дата и время испытаний

«11» апреля 2018 г., 15<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> часов

Давление у «диктующего» закрытого пожарного крана : 1,7 МПа

Результат испытаний клапанов пожарных кранов на исправность

Номер пожарного крана	Количество циклов открытия/закрытия клапана	Герметичность (наличие протечек)	Результат испытаний	Примечание
01	3	исправен	исправен	
02	3	исправен	исправен	
03	3	исправен	исправен	
04	3	исправен	исправен	
05	3	исправен	исправен	
06	3	исправен	исправен	
07	3	исправен	исправен	
08	3	исправен	исправен	
09	3	исправен	исправен	
10	3	исправен	исправен	

Лицо, назначенное ответственным за состояние ВПВ, несет ответственность за оформление протокола.

### Заключение по результатам испытаний

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на исправность (возможность перемещения запорного органа клапана вручную без дополнительных технических средств из одного крайнего положения в другое, отсутствие течи через запорный орган клапана или через уплотнение штока после нескольких циклов открытия и закрытия клапана и соответствия диаметра диафрагм проектным данным) соответствует требованиям «методики испытаний внутреннего противопожарного водопровода».

Испытания провели:



МУП «КомАВТО»

МУП «КомАВТО»

(подпись, Ф.И.О)

(подпись, Ф.И.О)

Коломыцин Н.В.

Данилов Д.С.